

Almind Kirkeby Vandværk  
Anton Nielsen  
Kirkestien 5  
8800 Viborg

Nupark 51  
7500 Holstebro  
tlf 9610 9300  
fax 9742 9304  
info@labvest.dk

Ringvej 34  
7700 Thisted  
tlf 9617 8250  
fax 9792 4941  
thisted@labvest.dk

## Almind Kirkeby Vandværk

### INFORMATION TIL FORBRUGERNE OM VANDETS KVALITET 2011

02-01-2012

Med henblik på omformation til forbrugerne om vandets kvalitet har LabVest I/S foretaget udtræk af data for Almind Kirkeby Vandværk 2011  
Reglerne for information fremgår af Miljøministeriets Bekendtgørelse nr. 1024 af 31. oktober 2011  
Nedenstående information omfatter § 28, stk1. nr. 6.

#### Der er i 2011 udtaget følgende prøver:

	Ordinære	Opfølgning	Andet
Hos forbrugere	1	0	0
På vandværk	3	0	0
Fra borer	2	0	0
Fra ledningsnet	0	0	0

#### ANALYSERESULTATER 2011

Parameter	Seneste resultat	Laveste resultat	Højeste resultat	Enhed	Kvalitetskrav	Sted
Kemiske:						
Hårdhed	12	12	12	° dH		V
pH	7,66	7,66	7,66		7 - 8,5	F
Nitrat	1,29	1,29	1,29	mg/l	< 50	V
Jern	0,04	0,04	0,07	mg/l	< 0,2	F+V
Mangan	0,005	0,005	0,005	mg/l	< 0,02	F+V
Nikkel				µg/l	< 20	F+L
Flourid	0,17	0,17	0,17	mg/l	< 1,5	V
Mikrobiologiske:						
Coliforme bakterier	<1	<1	<1	antal/100 ml	< 1	F+V
Eschericia coli (E.coli)	<1	<1	<1	antal/100 ml	< 1	F+V
Kimtal 22 °C	6	1	6	antal/ml	< 200	F+V
Kimtal 36 °C	<1	<1	<1	antal/ml	< 20	F+V

V = undersøges på vandværksprøver  
F = undersøges på prøver udtaget ved forbrugers taphane  
L = undersøges på prøver udtaget fra ledningsnettet

< = mindre end  
> = større end

Venlig hilsen  
LabVest I/S